



PRÜFZEUGNIS

900 554 000-1/Wie/Ei

Auftraggeber: **GEZE GmbH**
Reinhold-Vöster-Straße 21 - 29
71229 Leonberg

Betrifft: Prüfung von Obentürschließern
GEZE "TS 4000 E"
nach DIN EN 1155, Ausgabe Oktober 1997

Ausstellungsdatum: 21.09.2001

Auftrag: J. Augenstein vom 08.03.2001

Textseiten: 6

Beilagen: 1

Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfzeugnisses sowohl in vollem als auch in gekürztem Wortlaut sowie die Verwendung zur Werbung ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung und nur innerhalb eines Zeitraumes von 2 Jahren nach der Ausstellung zulässig.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

**8 Beurteilung**

Die Obentürschließer mit integrierter, elektrisch betriebener Feststellvorrichtung GEZE TS 4000 E, TS 4000 R, TS 4000 RFS, TS 4000 EFS, TS 4000 E-IS und TS 4000 R-IS erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1155.

Die Klassifizierung nach Abschnitt 4 der DIN EN 1155 ist wie folgt:

3	8	6	1	1	4
		1			

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, daß der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

REFERAT FEUERWIDERSTAND VON BAUTEILEN*Wies*

Dr. rer. nat. S. Wies

*Wiesenmayer*

Dr. R. Wiesenmayer